



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 42-46-72, 42-46-21, факс 41-19-51 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ 38а,
(8362) 69-02-25, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari - el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова д. 107, тел/факс (8362) 69-02-58

Акт обследования № 15

«10» апреля 2015 года
10 ч. 30 мин.

г. Йошкар-Ола

Государственным инспектором по пожарному надзору – старшим инспектором
ОНД городского округа «Город Йошкар-Ола» старшим лейтенантом внутренней
службы Алексеевым Андреем Алексеевичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 09 ч. 00 мин. «10» апреля 2015 г. по 10 ч. 30 мин. «10» апреля 2015 г.
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и
сооружениях общества с ограниченной ответственности «Шумахер»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Согласно договору аренды нежилого помещения от 16.03.2015 года,
заключенному с Профессиональная образовательная организация некоммерческое
партнерство «Техникум экономики, бизнеса и рекламы» (НП «БЭБиР»)) общество с
ограниченной ответственностью «Шумахер» принял во временное пользование нежилое
помещение площадью 30,0 кв.м., в том числе места общего пользования
пропорционального занимаемой нежилой площади 1,4 кв.м на 2 этаже, литер А, позиция
3а, согласно паспорту БТИ расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.
Красноармейская, д. 55 для использования класса для Автошколы

При обследовании совместно с директором общества с ограниченной
ответственностью «Шумахер» Сафиной Еленой Сергеевной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта – Ф 4.2 помещения – дополнительного
профессионального образования. Конструктивное решение здания следующее:
наружные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные

плиты. Планировочное решение здания представляет собой набор помещений, имеющих выход в общий коридор ведущая непосредственно наружу. Здание отвечает 2 степени огнестойкости по ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2 ст.58 (таб.21).

Помещение общества с ограниченной ответственностью «Шумахер» оборудован первичными средствами пожаротушения. В наличии имеется 2 огнетушителя типа ОП-5 (3). На момент обследования первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии. Помещение оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Согласно договора №24 от 06 октября 2014 г. на проведение работ по то и ППР системы пожарно-охранной сигнализации техническое обслуживание АПС ведет Частное охранное предприятие «Барс». В журнале технического обслуживания отметки о проведенных работах имеются.

Директором общества с ограниченной ответственностью «Шумахер» Сафиной Еленой Сергеевной пройдено обучение в специализированном образовательном учреждении «Учебно-методический центр МРО ВДПО», регистрационный номер 4525 от 25 марта 2015 г.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 1 км.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования помещений установлено: нарушений не выявлено.

С актом обследования ознакомлен:

директор ООО «Шумахер» Сафина Е.С.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«10» апреля 2015 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор ООО «Шумахер» Сафина Е.С.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

«10» апреля 2015 г.

(подпись)

Вывод по результатам обследования: помещение общества с ограниченной ответственностью «Шумахер», соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Старший инспектор ОНД городского округа «Город Йошкар-Ола»

А.А. Алексеев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» апреля 2015 г.

(подпись)

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

